



**Оповещатель комбинированный
радиоканальный «Призма-Р2М»**

Паспорт
САПО.425548.005 ПС



ИСО 9001



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.02074

Общие сведения

Оповещатель комбинированный радиоканальный «Призма-Р2М» (далее оповещатель) предназначен для оповещения, в виде световых и звуковых сигналов, в радиоканальной системе совместно с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными «Гранит-3Р/5Р/8Р/12Р», «Гранит-3РА/5РА/8РА/12РА».

Оповещатель состоит из основания, крышки, платы подключения и сирены. Основание и крышка скрепляются одним винтом, расположенным в нижней части корпуса. Оповещатель крепится в вертикальном положении на жесткой опоре двумя винтами (см. рисунок).

Технические характеристики

Уровень звукового давления сигнала сирены на расстоянии 1м	85 - 95 дБ
Тип основной и резервной батарей питания	литиевая батарея CR123A 3,0 В
Длительность работы до разряда основной батареи, не менее	3 года

Работа и подключение оповещателя описана в руководстве по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3Р/5Р/8Р/12Р», «Гранит-3РА/5РА/8РА/12РА».

Комплект поставки

Оповещатель комбинированный радиоканальный «Призма-Р2М»

в упаковке

Батарея CR123A

Паспорт

Винт 3x6.01.016 ГОСТ 11621-80

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

Свидетельство о приемке

Оповещатель комбинированный радиоканальный «Призма-Р2М» соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата
выпуска _____

Штамп ОТК


Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Гарантийные обязательства не распространяются на литиевые батареи. Замена батарей производится потребителем самостоятельно.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя бесплатно. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя.



Расположение отверстий для крепления на основании оповещателя.

Контактная информация

**Техническая
поддержка**

тел.: (383) 258-19-67

skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский
Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-200-00-21
(383) 240-85-40

e-mail:
info@arsenalnpo.ru
сайт:
www.arsenal-npo.ru

Сервисный центр

Россия, 630073,
г. Новосибирск, а/я 112

e-mail:
support@arsenalnpo.ru